Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014
143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: istra@cgemo.ru,
ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3.6287 от 23 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО УК "Авеню-Сервис"

2. Юридический адрес: Московская область, г. Истра, дер. Писково, (ЖК Парк Авеню тер.), ул. Парковая, здание 1а, этаж 2, ком. 10

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО УК "Авеню-Сервис", Московская область, г.о. Истра, д. Писково, ЖК "Парк Авеню", кран в здании КПП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09.06.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Дроздова Т. Е., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2021 11:45

НД на отбор проб: ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб,

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1530
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 313-041/2020 от 20.10.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.02.21.6287 41

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные Explorer Pro EP 214C	1127021751	16313-08	С-ТТ/03-02-2021/34740171 от 03.02.2021	02.02.2022
2	Портативный турбидиметр с ИК - диодом HI 98713	SN J0078536	64431-16	ТТ 0144942 от 10.11.2020	09.11.2021
3	pH-метр/иономер ИТАН	190	37675-08	ТТ 0125355 от 24.08.2020	23.08.2021
4	Спектрофотометр Cary 60	MY 16080013	49189-12	ТТ 0144846 от 16.10.2020	15.10.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.06.2021 12:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6287 - 2447 дата начала испытаний 09.06.2021 12:15 дата выдачи результата 11.06.2021 08:59					
1	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868 (п.5)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,410±0,008	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п.6)
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.06.2021 12:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6287 - 2447 дата начала испытаний 09.06.2021 12:15 дата выдачи результата 11.06.2021 08:59					
1	Водородный показатель	ед. pH	7,19±0,05	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	214±21	не более 1000	ГОСТ 18164
3	Жесткость общая	°Ж	6,23±0,31	не более 7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	2,31±0,23	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.06.2021 11:55 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6287 - 5461 дата начала испытаний 09.06.2021 11:55 дата выдачи результата 23.06.2021 14:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1)
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2, п.8.3)
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2, п.8.3)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Кулевец О. В., нач. ООКПиВР

Утвердил зам. руководителя ИЛЦ _____ **Антонова О.А.**

м.п.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ